

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-JC-20

|           |                                                                                                |                 |      |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------|
| 施工单位      | 江苏启安建设集团有限公司                                                                                   |                 | 监理单位 | 常州正衡       |
| 检查时间      | 2017. 5. 4                                                                                     |                 | 检查地点 | 大三家        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |      |            |
| 施工及检查情况简述 | 大三家光伏电站检查事宜.                                                                                   |                 |      |            |
| 存在问题      | 组件板压块螺丝松动没有拧紧垫片                                                                                |                 |      |            |
| 整改要求      | 要求施工单位自检整改                                                                                     |                 |      |            |
| 检查人       | 王冬云                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 沈凯伦  | 2017. 5. 5 |
| 整改情况      | 已组织人员进行整改, 部分整改已完成.<br>整改负责人: 陈英全 2017. 5. 5                                                   |                 |      |            |
| 复查意见      | 已整改<br>复查人: 王冬云 日期 2017. 5. 5                                                                  |                 |      |            |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。