

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CSHG-2H-JC-26

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 6. 18		检查地点	水台子
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查支架安装.			
存在问题	原材料支架(后支撑)反碱严重. 支架(槽系)多数镀锌层掉落.			
整改要求	联系厂家对质量缺陷支架返厂处理.			
检查人	张涛	施工项目部 签收人/日期	张凯伦 2017.6.18	
整改情况	已通知支架厂家工作人员, 近日抵达项目部核实处理 整改负责人: 解松杰 日期 2017.6.18			
复查意见	等待返厂. 更换新支架 复查人: 张涛 日期 2017.6.18			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。