

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-2H-JC-03

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2016. 9. 8		检查地点	升压站
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况描述	对现场临时用电进行定期检查。			
存在问题	线路未架空、埋地，用电区域同钢筋搭接，一闸多个线路，存在安全隐患。			
整改要求	要求总包单位对线路进行整改，架空，埋地，穿管，实行一闸一线。			
检查人	张涛	施工项目部 签收人/日期	黄英博	
整改情况	已根据监理单位要求完成整改 整改负责人: 张涛                      日期: 2016. 9. 8			
复查意见	整改合格 复查人: 张涛                      日期: 2016. 9. 8			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。