

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-2HJC-34

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.8.24		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	升压站配电楼屋面检测.			
存在问题	雨后配电楼内墙面漏水较为严重			
整改要求	要求EPC单位出具屋面漏水整改方案. 进行整改.			
检查人	张涛	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦	2017.8.24
整改情况	购买材料. 注浆修复. 整改负责人: 黄菊飞 日期 2017.8.24			
复查意见	整改完成后复查. 复查人: 张涛 日期 2017.8.24			