

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝晖东港林业有限公司发电项目.

编号: CHG-21-JL-41

施工单位	江苏启东建设集团公司.		监理单位	江苏新瑞瑞
检查时间	2017.11.24日.		检查地点	下三
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	古柴吊装受限.			
存在问题	古柴吊装前存在短吊现象. 部分吊钩端点只有一颗螺母没有出丝. 不符合 GB50205-2012 规范要求			
整改要求	要求施工单位必须进行整改. 整改时间及整改情况实施.			
检查人	王峰	施工项目部 签收人/日期	张林林 2017.10.27	
整改情况	已整改			
	整改负责人: 张林林 日期 2017.10.27			
复查意见	已整改			
	复查人: 王峰 日期 2017.11.04			