GFDZJBM14：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：朝阳和光光伏园区电项目　　编号：CYHG-SH-JL-48

施工单位	江苏启安集团	监理单位	正纬工程
检查时间	2017.12.19.	检查地点	新王三沟
检查类型	□巡视　□定期　☑专项		
施工及检查情况简述	王三沟光伏场区新增地电缆敷设事项		
存在问题	朝逆查到，电缆敷设每米结构不符合电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50168—2006 要求，我监理部要求施工单位必须进行整改		
整改要求	要求施工单位必须对此项进行整改		
检查人		施工项目部签收人/日期	2017.12.20
整改情况	整改负责人：　日期：2017-12-20		
复查意见	整改符合规范要求. 复查人：　日期：2017.12.20.		