

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳镇农村电网改造项目.

编号: CYHG-24-JL-51

施工单位	江苏启安集团	监理单位	正信监理
检查时间	2018.1.09.	检查地点	王三沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	王三沟农村电网改造项目检查事宜.		
存在问题	王三沟农村电网改造项目内测控板无信号输出, 测控板损坏.		
整改要求	要求施工单位更换测控板.		
检查人	刘士发	施工项目部 签收人/日期	费何阳 2018.1.09
整改情况	已整改.		
	整改负责人: 费何阳 2018.01.09. 日期		
复查意见	王三沟.		
	复查人: 刘士发 2018.01.09. 日期		