

监理检查记录表

工程名称: 新阳和光通信网络工程

编号:

施工单位	江苏启东建设集团有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间			检查地点	下三队
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	下三队光杆塔区陡坡区域组件安装。			
存在问题	部分组件安装中压块间隙过大及偏差。			
整改要求	要求施工单位对上述情况必须及时进行整改。			
检查人	王衡		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	未整改 复查人: 王衡 2018.4.25 日期: _____			