

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏发电项目.

编号:

施工单位	江苏启东建设集团有限公司		监理单位	正信监理
检查时间	2018.5.16.		检查地点	联合光伏站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	联合光伏站组件安装检查事宜.			
存在问题	联合光伏站组件安装现场巡视发现施工人员将脚踏组件板问题. 又联合GB50794-2012规范要求			
整改要求	要求承包单位对施工人员进行交底技术清楚. 对违规操作者进行批评改正. 严格按照GB50794-2012规范施工.			
检查人	王学军		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人: 费自阳 日期: 2018.5.16			
复查意见	施工班组对上述情况已进行改正. 严格按照规范. 复查人: 王学军 日期: 2018.5.16.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。