

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南网和顺光伏发电项目

编号:

施工单位	江苏信发建设集团		监理单位	正信监理
检查时间	2018.5.31日		检查地点	联合场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	联合场区电缆敷设情况。			
存在问题	电缆敷设在电缆沟内没有将电缆分开,而 电缆绞结在一起,又违反GB50168-2006第6.1.8条要求			
整改要求	要求施工单位对以上问题进行整改			
检查人	李坤	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	未整改 整改负责人: 费向阳 日期 2018.5.31			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。