

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 襄阳和光光伏发电项目

编号:

施工单位	湖北和光建设工程有限公司	监理单位	正信工程管理
检查时间	2018.6.6日	检查地点	和光光伏电站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	和光光伏电站光伏板铺设沙盖。		
存在问题	光伏板铺设沙盖沙层厚度不均标准要求		
整改要求	要求施工单位立即整改，明确施工负责人，派员到现场查看，已通知整改。		
检查人	2018.6.6	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人: 黄白阳 日期: 2018.6.6		
复查意见	现场已整改 复查人: 2018.6.6 日期: 2018.6.6		