

监理检查记录表

编号:

工程名称: 朝阳和光光伏发电项目.

施工单位	江苏高建建设集团有限公司.	监理单位	正德监理.
检查时间	2019.3.29.	检查地点	联合大3号光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	联合大3号光伏区围栏桩基础人工开挖检查.		
存在问题	上述情况、围栏桩基础桩开挖尺寸不符合设计图 纸要求		
整改要求	要求施工单位对上述问题必须整改		
检查人	王峰	施工项目部 签收人/日期	黄何阳 2019.3.29.
整改情况	已整改. 整改负责人: 黄何阳 2019.3.30. 日期		
复查意见	已整改. 复查人: 王峰 2019.3.30 日期		

