

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 耒阳泥田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGJL-LY-012

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017年4月11日		检查地点	5.6.7井地区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查组件及支架安装情况			
存在问题	施工人员踩踏组件			
整改要求	对踩踏组件的施工人员进行严肃处理并对施工人员进行技术培训			
检查人	赵德全	施工项目部 签收人/日期	丁名军 2017.4.11	
整改情况	按要求整改 整改负责人 吴晓光 日期 2017.4.12			
复查意见	同意 并对损坏组件进行赔偿 复查人: 袁武林 日期: 2017.4.12			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。