

监理检查记录表

工程名称: 来阳澧田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGJL-LY-014

施工单位	武汉烽火	监理单位	常德市正衡电力工程咨询有限公司
检查时间	2017.5.6.	检查地点	9#区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查9#区管桩浇筑情况。		
存在问题	未放线, 未排水, 排孔内泥浆杂物, 施工人员		
整改要求	要求, 施工方, 按施工设计有关规范要求 施工,		
检查人	年冲, 董军旗	施工项目部 签收人/日期	卡岩华 2017.5.6.
整改情况	已安排施工人员进行清理。 吴晓生 整改负责人: 日期 2017.5.6		
复查意见	同意整改。 复查人: 日期 赵德生 2017.5.6.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。