

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 未阳澍田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGJL-LY-015

施工单位	武汉烽火	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.4.27	检查地点	8-9#区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	8、9#光伏区组件。		
存在问题	统计现场有组件76块在雨中泥地		
整改要求	要求收起放到合适位置。		
检查人	年冲、蔡志斌	施工项目部 签收人/日期	赵华 2017.4.27
整改情况	已收集 整改负责人: 日期 2017.4.27		
复查意见	同意, 复查人: 日期 2017.4.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。