

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 来阳渡田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGL-LY-021

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.01.29	检查地点	来阳项目
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2018 年春节即将来临, 为了确保来阳项目安全, 组织各单位做以下检查: 1、现场临时用电在停工期间全部断电。 2、所有现场车辆、机械封存, 停放到开关站前。 3、施工现场已经没有高空作业。 4、生活区在人员全部离开后停电、停水, 做全面检查。 5、相关未使用完施工材料、设备集中堆放到开关站。 6、光伏区进行彻底安全排查, 所有电气柜门上锁。 7、对施工现场进行安全检查。		
存在问题	1、进入现场必须正确佩戴安全帽。 2、水泵房脚手架还未拆除, 拆模期间注意安全。 3、不再使用的施工车辆尽快停放入库。		
整改要求	对以上全部整改, 完成后报监理部复检。		
检查人	李 斌	施工项目部 签收人/日期	杨启华
整改情况	合格。 整改负责人: 贾武林 日期 2018.1.30		
复查意见	同意。 复查人: 李维军 日期 2018.1.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。