

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号： 010

施工单位	江苏华建建设工程有限公司	监理单位	常州正衡工程咨询有限公司
检查时间	2017.年 5 月 1 日	检查地点	2#箱变基础.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区 2#箱变基础混凝土浇筑情况进行检查,主要检查混凝土的垂直度及混凝土长、宽尺寸.		
存在问题	由于混凝土浇筑有明显的倾斜,导致混凝土厚度变大,会影响后期基础埋管的安装.		
整改要求	下发整改通知单,要求进行整改,保证混凝土厚度及垂直度.		
检查人	赵晓红	施工项目部 签收人/日期	蒋开伟 2017. 5. 1
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 蒋开伟 日期 2017. 5. 3		
复查意见	已按要求整改完毕,满足设计要求 复查人: 赵晓红 日期 2017. 5. 3		