

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTG-GF-JC16(土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	10:00	检查地点	4#5#6#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	斜拉杆安装		
存在问题	多名施工人员未戴安全帽		
整改要求	立即整改		
检查人	张远忠	施工项目部 签收人/日期	孙刚 12.3
整改情况	已戴好 整改负责人：蒋之霄 日期 12.3		
复查意见	符合要求 复查人：张远忠		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。