

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
编号：SXTG-GF-JC18(土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	15:30		检查地点	7# 8#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	支架斜拉杆安装			
存在问题	斜拉杆调节太松			
整改要求	适当调整长度，以增加大棚稳定性			
检查人	张建忠	施工项目部 签收人/日期	12.4	
整改情况	已经作了调整 整改负责人：蒋云贵 日期 12.4			
复查意见	符合要求 复查人：张建忠			

注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。