

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC0042(电气)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	8:30	检查地点	28#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	28单元电缆沟人工开挖		
存在问题	深度不够		
整改要求	要求深度80cm		
检查人	叶永平	施工项目部 签收人/日期	孙永刚 2017.12.9
整改情况	立即整改		
	整改负责人：张庆伟 日期 2017.12.9		
复查意见	符合要求。		
	复查人：叶永平 日期 2017.12.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。