

本书为《普通心理学》、《教育心理学》、《发展心理学》、《实验心理学》、《心理测量学》、《心理咨询与辅导》、《变态心理学》、《应用心理学》等课程的教学参考书，也可供从事心理学工作的有关人员参考。

（北京）人民教育出版社

施工单位	中清勘测科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	8:30	检查地点	5.6.7.11.17#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况描述	5.6.7.11.17#并网送电前检查		
存在问题	1. 逆变器有门打不开. 2. 逆变器外灯未装.		
整改要求	1. 更换门锁 2. 安装外灯		
检查人	叶永永	施工项目部 签收人/日期	孙国 2017.11.27
整改情况	立即整改 整改负责人: 张庆伟 日期 2017.11.27		
复查意见	符合要求. 复查人: 叶永永 日期 2017.11.27		

[illegible]