

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

编号: JLJCJL-08

工程名称: 杨家寨2014W光伏电站项目

施工单位	中核二三	监理单位	常州正衡
检查时间	2016.12.19	检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站接地极扁钢连接。		
存在问题	1. 漏焊。 2. 虚焊。 3. 焊渣没清理。		
整改要求	要求施工方补漏、补焊、清理焊渣。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	元留欢 2016.12.19
整改情况	整改后经监理验收, 符合要求。 整改负责人: 元留欢 日期 2016.12.22		
复查意见	经复查, 均已达到设计要求。 复查人: 张金星 日期 2016.12.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。