

监理检查记录表

工程名称: 杨家寨20MW光伏电站项目

编号: JLJCJL-15

施工单位	中核二三	监理单位	常州正勤
检查时间	2017.2.16	检查地点	光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	光伏区接地焊接施工进行中, 7号子区汇流箱施工中.		
存在问题	我监理人员在巡视时发现1号子区接地防腐不符合设计要求;		
整改要求	已要求施工人员对不符合设计要求的重新进行防腐施工.		
检查人	施工项目部 签收人/日期	元留斌 2017.2.16	
整改情况	已对不符合要求项进行整改, 经监理验收, 符合要求 整改负责人: 元留斌 日期 2017.2.16		
复查意见	经复查, 符合设计要求 复查人: 张金星 日期 2017-2-16		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

