

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号:

施工单位	河南华普建设工程有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017年10月·12日		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	3#、8#区内光伏板间接地线连接。			
存在问题	端子连接导线的螺丝,有锈。 端子连接导线的垫片有锈。			
整改要求	把生锈的螺丝和垫片换掉			
检查人	张子颖	施工项目部 签收人/日期	李建国 2017.10.12.	
整改情况	已整改。			
	整改负责人: 李建国 日期 2017.10.14.			
复查意见	已整改			
	复查人: 张子颖 日期 2017.10.14			

注 1 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。