

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号:

施工单位	河南华普建设工程有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.10.18	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆桥架入地接地制作		
存在问题	制作接地弯曲不合要求 弯曲半径小.		
整改要求	制作半径不小于15d.		
检查人	张子钦	施工项目部 签收人/日期	李建国 2017.10.18
整改情况	已整改. 整改负责人: 李建国 日期 2017.10.20		
复查意见	已整改 复查人: 张子钦 日期 10.20		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。