

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: 002

施工单位	河南元熙建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2016.12.28	检查地点	范家庄光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查 情况简述	现场发现问题, 要求整改		
存在问题	1、现场安全警示牌不全面; 2、临时用电接地不规范; 3、砼桩预埋高度不符合图纸要求;		
整改要求	以出具通知单 002		
检查人	刘士发	施工项目部 签收人/日期	李建国 2016.12.28
整改情况	已整改 整改负责人: 李建国 日期 2017.1.2.		
复查意见	确认整改 复查人: 刘士发 日期 2017.1.2		