

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号:

施工单位	河南华普建设工程有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.10.24	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆展放.		
存在问题	电缆展放时有拖地现象		
整改要求	立即整改. 增加支架滑轮和人手. 使电缆不得拖地.		
检查人	张子钦	施工项目部 签收人/日期	李建国 2017.10.24
整改情况	已整改 整改负责人: 李建国 日期 10.24		
复查意见	已整改. 复查人: 张子钦 日期 10.24		