

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号:

施工单位	河南华普建设工程有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.11.4	检查地点	光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	光伏区内巡视.		
存在问题	巡视发现 3#、4#、6#、7# 区域内有部分光伏板有遮光现象.		
整改要求	施工单位对整个光伏区内的各个方阵逐阵检查,做好统计把结果报于监理.		
检查人	张子敏	施工项目部 签收人/日期	李建国 2017.11.4
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。