

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: 005

施工单位	河南元熙建筑有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.03.17		检查地点	范家庄光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	1、2#、4#、5#光伏区光伏板卡扣安装不到位;			
整改要求	以出具通知单 009			
检查人	刘士发	施工项目部 签收人/日期	李建国 2017.3.17	
整改情况	已整改. 整改负责人: 李建国 日期 2017.3.20			
复查意见	确认整改 复查人: 刘士发 日期 2017.3.20			