

| 序号 | 日期         | 问题描述                   | 提出方式                                                                        | 整改责任人 | 结果    | 复查人 | 备注 |
|----|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|----|
| 13 | 2016.11.30 | 现场存在开关箱未接地             | 口头提出 <input type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input type="checkbox"/>            | 徐金帅   | 已整改   | 马永贵 |    |
| 14 | 2016.12.4  | 关于现场脚手架安全              | 口头提出 <input type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input type="checkbox"/>            | 徐金帅   | 已整改   | 商淑平 |    |
| 15 | 2016.12.27 | 开关站现场施工人员未戴安全帽         | 口头提出 <input type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input checked="" type="checkbox"/> | 徐文安   | 已整改   | 商淑平 |    |
| 16 | 2017.01.01 | 光伏区支架基础施工时, 人员未戴安全帽    | 口头提出 <input checked="" type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input type="checkbox"/> | 徐文安   | 已整改   | 陈淑亮 |    |
| 17 | 2017.01.03 | 开关站仓库搭建使用易燃材料, 工人未戴安全帽 | 口头提出 <input checked="" type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input type="checkbox"/> | 徐文安   | 已整改   | 商淑平 |    |
| 18 | 2017.01.09 | 开关站, 临电线缆乱拉            | 口头提出 <input checked="" type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input type="checkbox"/> | 朱淑亮   | 已整改   | 陈淑亮 |    |
| 19 | 2017.02.20 | 开关站, 外架防护网不到位, 脚手板未铺满  | 口头提出 <input type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input checked="" type="checkbox"/> |       |       |     |    |
| 20 | 2017.03.02 | 开关站 高空抛物               | 口头提出 <input type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input checked="" type="checkbox"/> |       | 已批评教育 | 陈淑亮 |    |
| 21 | 2017.03.12 | 开关站周边修边坡, 安全隐患         | 口头提出 <input type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input checked="" type="checkbox"/> |       |       |     |    |
| 22 | 2017.03.27 | 光伏区支架基础施工时, 有个人不佩戴安全帽  | 口头提出 <input checked="" type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input type="checkbox"/> | 苏雨    | 已整改   | 苏雨  |    |
| 23 |            |                        | 口头提出 <input type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input type="checkbox"/>            |       |       |     |    |
| 24 |            |                        | 口头提出 <input type="checkbox"/><br>通知/联系单 <input type="checkbox"/>            |       |       |     |    |