

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-043

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.7	检查地点	开关站
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视		
存在问题	1、配电室多处存在烟头; 2、一处电缆及保温板已被烟头造成损坏。		
整改要求	加强现场施工人员安全教育		
检查人	陈启虎	施工项目部 签收人/日期	林尧 2017.05.07
整改情况	现场垃圾已清理, 组织现场安全会议 整改负责人: 林尧 日期: 2017.05.08		
复查意见	已教育, 未出现类似情况 复查人: 陈启虎 日期: 2017.5.8		