

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-044

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.14		检查地点	场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	材料区个别电缆桥架存在生锈现象			
整改要求	要求及时处理			
检查人	黄振军、陈品宏		施工项目部 签收人/日期	钟根东 2017.5.14
整改情况	已整改完成 整改负责人: 钟根东 日期: 2017.5.20			
复查意见	仍有部分未处理。 复查人: 陈品宏 日期: 2017.5.20			