

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-048

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.5		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	光伏区临时配电箱使用不规范			
整改要求	已联系单形式要求施工单位立即整改,规范现场临电的使用			
检查人	黄振军. 陈淑霞		施工项目部 签收人/日期	钟根东 2017.6.5
整改情况	已规范使用 整改负责人: 钟根东 日期 2017.6.6			
复查意见	属实. 复查人: 陈淑霞 日期 2017.6.6			