

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-051

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.10		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	组件安装时, 踩在组件上施工。			
整改要求	要求尽量避免踩踏组件, 防止组件损坏。			
检查人	陈红霞. 李小平		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2017.6.10
整改情况	已要求施工队伍整改 整改负责人: 钟根泉 日期: 2017.6.10			
复查意见	尽量避免踩踏 复查人: 陈红霞 日期: 2017.6.10			