

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-056

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.04		检查地点	场区内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	光伏区个别支架, 螺栓生锈现象			
整改要求	要求及时处理整改			
检查人	吴少坤	施工项目部 签收人/日期	陈奕新 2017.10.04	
整改情况	已整改 整改负责人: 陈奕新 日期: 2017.10.04			
复查意见	已整改 复查人: 吴少坤 日期: 2017.10.04			