

序号	日期	问题描述	提出方式	整改责任人	结 果	复查人	备注
13	2016.11.30	现场存在开关箱未接地	口头提出 ☐ 通知/联系单 ☐	徐金帅	已整改	王利贤	
14	2016.12.4	关于现场脚手架安全	口头提出 ☐ 通知/联系单 ☐	徐金帅	已整改	高和平	
15	2016.12.27	开关柜内施工人员未穿绝缘鞋	口头提出 ☐ 通知/联系单 ☒	徐金帅	已整改	高和平	
16	2017.01.09	光伏区支架基础施工时,人员未戴安全帽.	口头提出 ☒ 通知/联系单 ☐	徐金帅	已整改	陈淑亮	
17	2017.01.03	开关站仓库堆放杂物,工人未戴安全帽	口头提出 ☒ 通知/联系单 ☐	徐金帅	已整改	高和平	
18	2017.01.09	开关站.临电线缆乱拉.	口头提出 ☒ 通知/联系单 ☐	徐金帅	已整改	陈淑亮	
19	2017.02.20	开关站.外架防护网不斜位.脚手板未满铺	口头提出 ☐ 通知/联系单 ☒				
20	2017.03.02	开关站 高空抛物	口头提出 ☐ 通知/联系单 ☒		已批评教育	陈淑亮	
21	2017.03.12	开关站周边修边坡.安全隐患	口头提出 ☐ 通知/联系单 ☒				
22	2017.03.27	光伏区支架基础施工时有个人不佩戴安全帽	口头提出 ☐ 通知/联系单 ☐	黄 雨	已整改	徐金帅	
23			口头提出 ☐ 通知/联系单 ☐				
24			口头提出 ☐ 通知/联系单 ☐				