

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 晶科电力嘉善坦塘20MW项目

编号: 008

施工单位	林甲州铝业	监理单位	正德监理
检查时间	2017年3月22日	检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站综合楼工程卫生间地面防水层漏水。		
存在问题	卫生间地面漏水		
整改要求	详见监理通知单008		
检查人	王炳洪	施工项目部 签收人/日期	李仙宗 2017.3.22
整改情况	整改负责人: 李仙宗 日期 2017.3.22		
复查意见	复查人: 王炳洪 日期 2017.3.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。