

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鼎科电力嘉和坦坪20mup项目

编号: 074

施工单位	林州鸿业	监理单位	正源工程
检查时间	2017.5.16	检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站挡土墙施工压顶混凝土厚度未达标准20cm		
存在问题	未按图施工		
整改要求	详见通知单014		
检查人	王火丙洪	施工项目部 签收人/日期	李仙霞 2017.5.16
整改情况	整改负责人: 李仙霞 日期: 2017.5.17		
复查意见	复查人: 王火丙洪 日期: 2017.5.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。