

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

| | | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------|
| 施工单位 | 湖南工业设备安装公司 | 监理单位 | 常州正衡电力监理有限公司 |
| 检查时间 | 2017.10.02 | 检查地点 | 柏杨光伏区 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 施工处于基础施工及设备安装阶段, 我监理部组织人员对现场进行安全检查 | | |
| 存在问题 | 1、现场材料堆放混乱, 有朝天钉现象 2、高空作业人员未佩戴安全带 | | |
| 整改要求 | 1、及时清理现场堆放的材料, 摆放整齐 2、高空作业必须佩戴安全带 | | |
| 检查人 | 楚法超 | 施工项目部 签收人/日期 | 魏炳坤 /2017.10.2 |
| 整改情况 | 已按上述要求整改完成 整改负责人: 李志强、 日期 2017.10.05 | | |
| 复查意见 | 已符合要求, 同意闭环。 复查人: 杨洲 日期 2017.10.05 | | |





- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

| | | | |
|-----------|--|-----------------|--|
| 施工单位 | 湖南工业设备安装公司 | 监理单位 | 常州正衡电力监理有限公司 |
| 检查时间 | 10.09 | 检查地点 | 红联光伏区 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 施工处于基础施工及设备安装阶段, 我监理部组织人员对现场进行安全检查 | | |
| 存在问题 | 1、搅拌机未设置临时接地 2、基础施工时未按要求搭设脚手架 | | |
| 整改要求 | 1、严格按照上述要求整改 | | |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  /2017.10.09 |
| 整改情况 | 已严格按照上述要求进行整改 整改负责人  日期 2017.10.12 | | |
| 复查意见 | 已符合安全文明施工要求 复查人:  日期 2017.10.12 | | |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

| | | | |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 施工单位 | 湖南工业设备安装公司 | 监理单位 | 常州正衡电力监理有限公司 |
| 检查时间 | 10.17 | 检查地点 | 红联光伏区 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行安全检查 | | |
| 存在问题 | 1、箱变检修盖板未安装及未设置围栏 | | |
| 整改要求 | 1、及时设置盖板及围栏 | | |
| 检查人 | 楚江江 | 施工项目部 签收人/日期 | 李岳/2017.10.17 |
| 整改情况 | 已整改完成 整改负责人 曹志强 日期 2017.10.20 | | |
| 复查意见 | 同知所 复查人: 曹志强 日期 2017.10.20 | | |

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 湖南衡阳衡州七型 2x20MW 炉内式光伏电站项目

编号:

| | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|
| 施工单位 | 湖南工业设备安装公司 | 监理单位 | 贵州正衡电力监理有限公司 |
| 检查时间 | 2017-10-25 | 检查地点 | 衡州光伏区 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况概述 | 施工地下室预埋下及设备安装期间, 监理单位按照人员现场进行安全检查 | | |
| 存在问题 | 1- 安全警示标志不清晰 2- 部分作业人员安全防护不到位 | | |
| 整改要求 | 1- 增加警示标志, 重新粉刷成黄黑相间色 2- 对人员进行安全教育和培训 | | |
| 检查人 | 李元浩 | 施工单位负责人/日期 | 王坤坤 2017.10.25 |
| 整改情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 | 监理单位负责人/日期 | 李元浩 日期: 2017.10.27 |
| 复查意见 | 符合要求 | 复查人 | 李元浩 日期: 2017.10.27 |

注: 1. 如存在安全问题发整改通知单, “整改要求”中应注明发通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应附整改前后对比图。

3. 定期、专项检查时可按照需要附加检查清单。