

安全检查记录表

检查类型: 定期检查

编号: 005

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2017. 2. 10.

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110kV 汇集站, 柏杨村 35kV 开关站.

检查记录:

1. 110kV 汇集站综合配电室拆除脚手架的安全文明措施.
2. 柏杨新村 35kV 开关站综合配电室挖木置栅的安全文明措施.

检查结论及复查意见:

- 结论: 1. 110kV 汇集站拆除脚手架时属高空作业, 安全中置柜带未系牢.
2. 柏杨新村 35kV 开关站临时用电未架空, 埋地.

复查意见: 已整改.

复查日期: 2017. 2. 11

检查负责人: 苗宇明

安全管理人: 何杰元

记录人: 何杰元.



安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2				
3	何杰元	正衡监理		
4	苗守明	正衡监理		
5				
6	于永祥	娄底旭晨		
7				
8	牟泽缺	湖南安泰		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

