

安全检查记录表

检查类型: 定期检查

编号: 007

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2017.2.24

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110kV汇集站 . 杆塔 35kV开关站 . 外线

检查记录:

1. 110kV汇集站 临时用电检查
2. 杆塔新村 35kV 开关站 临时用电检查.
3. 外线塔基基础挖好后安全防护.

检查结论及复查意见:

结论: 1. 外线 P4 塔基基础挖好后未做
任何安全防护措施

2. 110kV汇集站临时用电部位未架空.

复查: 已整改.

复查日期: 2017.2.25

检查负责人: 苗守明

安全管理员: 何杰元

记录人: 何杰元



安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2				
3	何杰元	正候子监理		
4	苗宇明	正衡监理		
5				
6	于勇涛	娄底旭昌		
7				
8	朱泽铁	湖南安联		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

