

# 安全记录表

检查类型: 同检查

编号:

|                                                                                                                                                                                             |                                |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 单位名称: <u>常州亚新电力工程</u>                                                                                                                                                                       | 工程名称: <u>南网惠州2x20MW分布式光伏电站</u> | 检查时间: <u>2017.3.10</u> |
| 检查单位: <u>常州亚新电力工程咨询有限公司</u> <u>南网惠州2x20MW分布式光伏电站</u>                                                                                                                                        |                                |                        |
| 检查项目或部位: <u>110KV汇集站</u> <u>木枋35KV开关站</u> <u>10KV开关站</u>                                                                                                                                    |                                |                        |
| <p>检查记录:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查各站2场临时用电安全.</li> <li>2. 检查木枋35KV开关站安全通道.</li> <li>3. 检查木枋35KV开关站消防应急预案.</li> </ol>                                                 |                                |                        |
| <p>检查结论及复查意见:</p> <p>检查结论:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①木枋35KV开关站配电箱门未接地.</li> <li>②木枋35KV开关站上人通道踏板与层顶间隙过大.</li> </ol> <p>复查意见: <u>已整改</u></p> <p>复查日期: <u>2017.3.11</u></p> |                                |                        |
| 检查负责人: <u>杨守明</u>                                                                                                                                                                           | 安全管理人: <u>何杰元</u>              | 记录人: <u>何杰元</u>        |



# 安全检查签到表

| 序号 | 姓名  | 工作单位 | 职务 | 备注 |
|----|-----|------|----|----|
| 1  | 张保伟 | 安辰旭晨 |    |    |
| 2  |     |      |    |    |
| 3  | 何杰元 | 正衡监理 |    |    |
| 4  | 苗宇明 | 正衡监理 |    |    |
| 5  |     |      |    |    |
| 6  | 于建强 | 安辰旭晨 |    |    |
| 7  |     |      |    |    |
| 8  | 段永兴 | 河南宝兴 |    |    |
| 9  |     |      |    |    |
| 10 |     |      |    |    |
| 11 |     |      |    |    |
| 12 |     |      |    |    |
| 13 |     |      |    |    |
| 14 |     |      |    |    |
| 15 |     |      |    |    |
| 16 |     |      |    |    |
| 17 |     |      |    |    |
| 18 |     |      |    |    |
| 19 |     |      |    |    |
| 20 |     |      |    |    |
| 21 |     |      |    |    |
| 22 |     |      |    |    |
| 23 |     |      |    |    |
| 24 |     |      |    |    |
| 25 |     |      |    |    |

