

安全/质量检查记录表

检查类型：同检查

编号：

单位名称：常州正衡电力工程 监理有限公司	工程名称：湖南娄底涟源 七星街2×20MW分布式 光伏电站	检查时间：2017.6.2.
检查单位：娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位：各施工点。		
检查记录！ 1. 检查各施工点现场的临时用电。 2. 检查各施工点施工人员安全佩戴情况。 3. 检查各施工点施工机械合格证书。		
评价：江联片区三级配电箱无漏电 保护器。		
检查结论及复查意见：复查意见：已整改。		
复查日期：2017.6.3.		
检查负责人：付君臣	安全/质量管理人：付君臣	记录人：付君臣

安全/质量检查签到表

姓名	工作单位	电话	
王保华	葛岸堤堤		
徐春连	正衡监理		
李元	张新成		
雷新成	张新成		