

安全检查记录表

检查类型：月检查

编号：

单位名称：常州正衡电力工程 监理有限公司	工程名称：湖南娄底涟源 七星街 2 × 20MW 分布式 光伏电站	检查时间：2017.6.23.
-------------------------	---	-----------------

检查单位：娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位：10kV 柜体、母线、开关柜受电前检查。

检查记录：

1. 检查各设备开关是否断开位置。
2. 检查母线。
3. 检查各柜内接地线物安全情况。

结论：柜体及母线无异常，安全。

检查结论及复查意见：

复查意见：已整改。

复查日期：

2017.6.24.

检查负责人：

焦春霞

质量管理人：

焦春霞

记录人：何正光

安全检查签到表

姓名	工作单位	电话		
王保强	普育中学			
焦毅	正阳中学			
何正	正阳中学			
高松	正阳中学			