

质量检查记录表

检查类型: 定期抽查

编号: 601

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2016年12月23

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 红岩村110kV汇集站施工.

检查记录:

1. 检查站内控制柜.
2. 检查配电柜台座开挖边线.
3. 检查配电柜台座独立基础开挖尺寸、深度.

检查结论及复查意见: 配电柜台座独立基础深度超挖.

复查意见: 按设计同意的处理方案整改.

复查日期: 2016.12.25.

检查负责人: 苗宇明

质量管理人: 何杰元

记录人: 何杰元.

质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	侯伟	娄底旭晨	电气副市	
2	于永林	娄底旭晨	质量员	
3	黄波	湖南安装		
4	苗宇明	正衡监理		
5	何杰元	正衡监理		
6	黎建光	正衡监理		
7	段常兴	湖南安装		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				