

质量检查记录表

检查类型: 定期抽查

编号: 005

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2017.2.10.

检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110kV汇集站, 柜物新村35kV开关站.

检查记录:

1. 110kV汇集站拆模时成品保护
2. 柜物新村35kV开关站 拉闸, 验电.

检查结论及复查意见: 备注: 柜物新村35kV开关站 保护屏底座基础存在欠挖.

复查意见: 已整改.

复查日期: 2017.2.11

检查负责人: 高守明

质量管理人: 黎建光

记录人: 何杰元



质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2				
3	何杰元	正源行当班		
4	苗宇明	正衡监理		
5				
6	于君林	安泰旭居		
7				
8	段勇兴	湖南安装		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

