

质量检查记录表

检查类型: 周检

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站	检查时间: 2017.3.17
检查单位: 娄底旭晨新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司		
检查项目或部位: 110kV 母线, 母线, 10kV 开关站, 外网 (110kV, 35kV)		
检查记录: 1. 检查 10kV 开关站母线绝缘子基础浇筑质量。 2. 检查 110kV 母线区打桩质量。 3. 检查 110kV 外网塔基浇筑质量。		
检查结论: 母线 10kV 开关站母线绝缘子基础浇筑质量合格。 检查结论及复查意见: 复查意见: 已整改, 留置了牙模。		
复查日期: 2017.3.18		
检查负责人: 苗守明	质量管理人: 苗守明	记录人: 何杰元



质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	苗宇明	正衡监理		
2				
3	胡连元	正衡监理		
4				
5				
6				
7	王保佳	娄底旭晨		
8	王保佳	娄底旭晨		
9				
10				
11	段良兴	湖南通铁		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

