

质量检查记录表

检查类型:

周检

编号:

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称: 湖南娄底涟源七星街
2×20MW 分布式光伏电站

检查时间: 2017.5.19.

检查单位: 娄底旭展新能源科技有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、湖南省工业设备安装有限公司

检查项目或部位: 110kV汇集站, 杆塔, 红联开关站 外线.

检查记录:

1. 检查杆塔台区基础砼浇筑质量.
2. 检查杆塔台区开闭的独立基础及
杆塔基础砼质量.
3. 检查110kV汇集站, 杆塔, 红联开关站配电柜.

检查结论及复查意见:

检查结论:
杆塔开关站配电室外墙抹灰厚度太差,
需整改.

复查意见: 已整改.

复查日期: 2017.5.20.

检查负责人: 焦春廷

质量管理人: 焦春廷

记录人: 何世光

质量检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1				
2	王林佳	古海通长		
3				
4				
5	焦春波	正新监理		
6				
7	孙杰元	正新监理		
8				
9				
10	陈安兴	湖南安兴		
11	朱泽明	湖南安兴		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				