

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-017

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.08.04		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、山坡边缘处支架安装时存在安全隐患。			
整改要求	1、要求设专人安全监管。			
检查人	陈品亮 . 朱号兵		施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.8.4
整改情况	已安排人员进行安全监管 整改负责人: 舒兆东 日期 2017.8.4			
复查意见	属实 复查人: 陈品亮 日期 2017.8.4			