

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-027

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2017.08.28		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	现场巡视			
存在问题	1、现场临时配电箱接线不规范。			
整改要求	1、现场要求严格按照规范要求接线。			
检查人	陈品松	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.8.28	
整改情况	已按规范要求重新接线 整改负责人: 符兆东 日期: 2017.8.28			
复查意见	已整改 复查人: 陈品松 日期: 2017.8.28			